Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Южноуральску, Увельскому и Пластовскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

"05" февраля 2021 г.

Регистрационный N 75 445 000-ТО-00490

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» г.Пласта

Ф 1.1

(Функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты: Администрация Пластовского муниципального района

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1027401029853

Идентификационный номер налогоплательщика 7416000211

Место нахождения объекта защиты: Россия, Челябинская область, город Пласт, улица Заводская, дом 35.

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты
457020, Россия, Челябинская область, город Пласт, улица Заводская, дом 35,
телефон 8(35160) 2-15-94, e-mail: ds13plast@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) Дата ввода объекта в эксплуатацию: основное здание - 1986 г, здание пристроя - 2018 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1.
1.4	Высота здания	Основное здание - 3,66 м, здание пристроя - 6.3 м.
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	295,1
1.7	Объем здания	2457
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Противодымная защита не требуется в соответствии с главой 7 СП 7.13130.2009; Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией: основное здание: *Акт № 002804 приема в эксплуатацию от 01.02.2011 года; здание пристроя: *Акт № 155-18 приема в эксплуатацию от 10.12.2018 Контрольно-приемный прибор ППКОП «Гранит- 8», «Гранит-12» извещатель охранно-пожарный «Люкс-12» -33 шт. извещатель речевой «Саната»-13 шт., ИП 212-141м- 277 шт., ИПР-513-10 -14 шт., система оповещения о пожаре 2 типа, световое табло «Выход»- 21 шт. 2. Система пожаротушения не требуется в соответствии с СП 5.13130.2009 3.Дублирование сигнала на пульт

		ближайшего подразделения пожарной охраны ГУ ПЧ №71 осуществляется программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг». 4. Внутренний пожарный водопровод отсутствует, не требуется в соответствии с СП 10.13130.2009 5.Внутренний пожарный водопровод смонтирован в соответствии с СНиП 2.04.01.85, СП 40-101-96, СП 10.13130.2009 6.Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от одного пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 500 м от здания, вдоль автомобильного проезда на расстоянии 2,5 м от края проезжей части.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска на объекте защиты не производилась, так как здание детского сада запроектировано и построено в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности.		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производиться в связи с отсутствием арендных отношений. Противопожарные разрывы между зданиями детского сада и жилыми зданиями города соответствуют требованиям главы 16 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Учитывая месторасположение здания МКДОУ д/с № 13 г.Пласта, в случае возникновения пожара или загорания в здании, причинение ущерба третьим лицом невозможно. Оценка возможного ущерба третьих лиц от пожара не предусматривается, так как выполняются требования пожарной безопасности по расстояниям до соседних зданий и сооружений, а в здании детского сада третьи лица, не являющиеся персоналом детского сада, отсутствуют.		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	
	Наименование противопожарного мероприятия	**Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты**	**Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется**

4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	В соответствии с требованиями статьи 69 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 11 (минимальное – 300 метров до жилого дома по ул. Заводская)	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	На расстоянии 500 метров от здания расположены пожарный гидрант с северной стороны.	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Въезд на территорию осуществляется через ворота, распложенные с северной стороны здания. Проезд пожарной техники предусмотрен со всех сторон здания.	выполняются
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания. Здание – III степени огнестойкости, класса пожарной опасности СО согласно требований таблицы СНиП II-А.5-70*. Фундамент: бутобетонный ленточный; стены: кирпичные; перегородки: кирпичные, оштукатуренные ; перекрытия – бетонные; междуэтажное, подвальное, чердачное : железобетонные плиты. Крыша основного здания-шиферная, крыша пристроя-профлист.	выполняются
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Эвакуационные пути и выходы построены в соответствии с требованиями СНиП II-а. 5-70. Количество выходов наружу с первого этажа - 18, количество выходов наружу со второго этажа -3. Отделка путей эвакуации : пол – кафель и линолеум поливинилхлоридный (сертификат № RU.АЮ 64.В.00805), стены, потолок – водно-дисперсионная краска.	выполняются

4.6	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Противодымная защита не требуется в соответствии с главой 7 СП 7.13130.2009; 2.Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией: Основное здание: *Акт № 002804 приема в эксплуатацию от 01.02.2011 года; Здание пристроя: *Акт № 155-18 приема в эксплуатацию от 10.12.2018 Контрольно-приемный прибор ППКОП «Гранит- 8» «Гранит-12» извещатель охранно-пожарный «Люкс-12» -33 шт. извещатель речевой «саната»-13 шт., ИП 212-141м- 277 шт., ИПР-513-10-14 шт., система оповещения о пожаре 2 типа, световое табло «Выход»- 21 шт. 3. Система пожаротушения не требуется в соответствии с СП 5.13130.2009 4. Дублирование сигнала на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны ГУ ПЧ № 71 осуществляется программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг». 5. Внутренний пожарный водопровод смонтирован в соответствии с СНиП 2.04.01.85, СП 40-101-96, СП 10.13130.2009 Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от одного пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 500 м от здания, вдоль автомобильного проезда на расстоянии 2,5 м от края проезжей части.	выполняются
4.7	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение	Приемно-контрольный прибор автоматической противопожарной сигнализации и программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» расположены в общем коридоре правого крыла основного здания. Слышимость сигналов дежурному персоналу	выполняются

	безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	обеспечена.	
4.8	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»: Пункт 2, 12 – разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность в детском саду; Пункт 3 - Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Пункт 4 - Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. Пункт 7 - обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются	выполняются

		места хранения первичных средств пожаротушения. Пункт 14 - Обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Пункт 21 - обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Пункт 23 – ограничения выполняются в полном объеме. Пункт 24- обеспечена очистка крыши от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. Пункт 32 – выполняется при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Пункты 33,35,36 – требования к путям эвакуации. Пункт 38. Наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. Пункты 41,42 – запреты. Пункт 61,63,64,65- требования к АПС и СОУЭ. Пункт 70 и глава XIX Обеспечение объектов защиты	

		первичными средствами пожаротушения - требования к огнетушителям. Пункт 71. Требования при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.	

Настоящая декларация разработана

Заведующий МКДОУ д/с №13 г.Пласта
Л.Г.Флейман

_____ _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) *(Подпись)*

"__" _____ 20__ г.

М.П. (при наличии)